



**Städt. Wasser- und
Fernwärmeversorgung
Schwandorf**

Einteilung des Trinkwassers in Härtebereiche

Härtebereich		Gesamthärte je Liter
weich	1	Weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 °dH)
mittel	2	1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 bis 14 °dH)
hart	3	mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14 °dH)

Im Versorgungsgebiet der Stadt Schwandorf liefern wir
Trinkwasser des
Härtebereichs 1

Im Versorgungsgebiet Klardorf, Bubach, Wiefelsdorf,
Naabeck, Gögglbach und Naabsiegenhofen liefern wir
seit dem Jahr 2024 Trinkwasser des

Härtebereichs 2